

Cofemer Cofemer

MAB-GLS- B000172761

De: Yonathan Leon <yonathanln@gmail.com>
Enviado el: martes, 25 de julio de 2017 11:17 a. m.
Para: Cofemer Cofemer
Asunto: Comentarios al Manual de Interconexión
Datos adjuntos: 240717 Comentarios Manual de I y C otros.docx



Buen día,

Por medio de la presente y con referencia al Anteproyecto de Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, expediente 13/0025/300617, hacemos llegar nuestros comentarios, mismos que adjuntamos a este correo.

Quedamos atentos a su amable respuesta.

Saludos cordiales.

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" "La información de este correo así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información"

Comentarios al Anteproyecto del Manual para la Interconexión
de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga

No.	Tema	Texto Actual	Comentarios y/o Propuesta
1	Generales	Abasto Aislado	Atendiendo a la naturaleza diferente del Abasto Aislado se considera importante o bien regularlo en un apartado diferente, en la cual se considere su doble naturaleza de generador y carga o bien se abunde y aclare a mayor detalle la operación e interacción de estas dos figuras.
2	Capítulo 1 Introducción/ 1.4.1 inciso d) y 1.4.2 inciso d)/ Abasto Aislado	1.4.1 d. Nuevas Centrales Eléctricas de abasto aislado que pretendan interconectarse a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista y requieran infraestructura para la entrega de sus excedentes. 1.4.2 d. Nuevos Centro de Carga de Abasto Aislado en las que sus requerimientos de Carga sean igual o mayor a 1 MW, que requieran Infraestructura y pretendan conectarse a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista.	Conforme al manual se desprende que las Centrales eléctricas podrán ser iguales o mayores de .5 MW las cuales desde esta capacidad podrán ser destinadas a abasto aislado, ahora bien atendiendo a la doble naturaleza de generador y usuario se considera que se debe de ajustar el requerimiento de carga a .5 MW en vez de 1 MW.
3	Opciones de interconexión y Conexión/ Modalidades/ 3.3.4	3.3.4 La modalidad Existente es aquella en la que el Solicitante de una Interconexión de Centrales Eléctricas o Conexión de Centros de Carga en operación, pretende llevar a cabo Obras de Interconexión o Conexión y en su caso Obras de Refuerzo en la RNT y las RGD con la finalidad de que la Central Eléctrica o Centro de Carga incremente capacidad instalada, cambie de Punto de Interconexión o Conexión, o venda excedentes o compre faltantes.	La venta de excedentes o compra de faltantes no necesariamente se dará en centrales existentes pues pudiera darse el caso de una nueva central/centro de carga que contemple el abasto aislado desde un inicio. Es necesario ajustar y aclarar pues en el cuadro figura 3. Establece como tipo de interconexión las centrales nuevas o existentes de abasto aislado, sin embargo en la figura 4. El abasto aislado únicamente se considera en el rubro de existentes, lo cual se refleja en el punto 3.3.4 que considera como modalidad existente aquella solicitud que tenga como finalidad la venta de excedentes o compra de faltantes, situación que se da con el abasto aislado.